

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы № 4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

(наименование органа государственного надзора)

г. Буйнакск ул. Крылова, 20, тел. 8-87(237) 2-10-75

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 35/1/1

по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №19 города Буйнакск» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №19 ГОРОДА БУЙНАКСК»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Отделение надзорной деятельности и по пожарному надзору № 35
профилактической работы № 4 по г.
Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
РД
(наименование органа ГПН)

от « 15 » апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 15 » апреля 2019 г. по 18 ч 00 мин. « 19 » июня 2019 г.

проведена проверка

Старший инспектор ОНД и ПР №4 по г. Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому району УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД Магомедов Артур Нажмудинович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №19 города Буйнакск» (МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №19 ГОРОДА БУЙНАКСК»), г. Буйнакск, ул. Шихова 122

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Керимовой А. М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещении котельной не предусмотрена механическая вытяжная вентиляция	СП 60 13330 2012 п. 6.6.4	20.01.2020	
2	В здании котельной не установлены двери не ниже I - й степени огнестойкости	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" таб. 24	20.01.2020	
3	В помещении котельной и кухни отсутствует газоанализатор и электромагнитный клапан	СП 60.13330.2012	20.01.2020	
4	На объекте защиты для отделки полов на путях эвакуации используется материал с неизвестными пожаро - техническими свойствами.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 144 и 145	20.01.2020	
5	Не представлен проект на систему АПС и СОУЭ.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст.83	20.01.2020	
6	На объекте защиты ширина марша лестницы (лестницы расположенной в лестничной клетке), предназначенной для эвакуации людей, менее 1,35 м.	СП 1.13130.2009 : п. 4.4.1	20.01.2020	
7	На объекте защиты спальное помещение(группа "Колобок", предназначенное для одновременного пребывания более 10 чел., имеет менее двух эвакуационных выходов.	СП 1.13130.2009 : п. 5.2.12	20.01.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юриди-

ческих лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Буйнакск, Буйнакского и Унцукульского районов по пожарному надзору

Магомедов А.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующая МКДОУ «ЦРР ДС ДС №19» Керимова А. М.

(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.